

亞東技術學院 98 學年度校園環境規劃委員會

會議紀錄

時間：98 年 11 月 12 日（星期四）下午 2 時 15 分

地點：元智大樓十樓國際會議廳

主席：徐校長澤志

記錄：林甄怡

出席人員：張安欣、陳孝清、陳保生、吳炳南、朱昌龍、卓復政、何丞世、白宗仁、林晏祥。

列席人員：王信雄、李建海、張俊哲、盧敏智、詹哲銘、陳駿騰、林甄怡。

壹、提案討論：

案由：本校運動場地下停車場新建工程，地面層設計規劃案簡報。

說明：由張俊哲建築師簡報本項設計規劃案，詳見附件簡報資料。

決議：

一、照明：

依簡報所示，燈桿數設定為 5 支情況下，請明智電機規劃增加燈具數量及調整照射角度，設定操場照度為 200 LUX 及球場照度為 250 LUX 為原則，另以二段式開關控制照度，以使不同需求可作分段控制，本項請建築師、機電技師及本校電氣顧問李建海老師共同研商，但應將美觀及未來二年內夜間學生人數減少等因素列入考量。

二、噴灌系統：

依簡報所示，噴灌數量請建築師依操場面積計算其建議值，如將數量由 6 處增加為 8 處，另請考量在不增加噴灌數量下，以人工澆水來取代之可行性。

三、排氣口：

排氣口設置位於校地範圍內，排氣口向外側排放，噪音量並不高，應不影響上課。

四、廁所：目前暫不設置，已預留位置未來可視需求增設。

五、安全防護網：

鄰亞東醫院、亞東地下道及停車場出入口為固定式，籃球場及排球場相隔處為可收式。

六、路阻：

不設置，請體育室與機械工程系協調及宣導，勿使學生進入操場試車。

七、停車管理：

可採整體外包〈人力及設備均委外〉、委外管理〈人力委外、設備學校購置〉或學校自行管理〈人力及設備均由學校派員及購置〉等三種方式管理，本項另案討論。

八、規劃配置：

1. 學校後校門位置調整至近停車場出入口處位置：因法規限制如交通動線及綠地比例，現況仍以維持原靠近南雅南路之後門為最佳位置。
2. 南雅南路交通阻塞問題：因停車場出入口緊鄰亞東地下道可視為同一開口，且目前數位通訊園區內規劃之道路尚未開通，待正式開通後，應可紓解目前交通阻塞情形。
3. 排球場配置影響行進動線問題：因校地面積有限，業已精算過，已規劃行進動線，無法再挪出其他空間。
4. 請建築師規劃週邊綠地增設座椅，以提供師生休憩處所。

九、未來新校門規劃〈詳簡報示意圖〉：

1. 除特殊情形下不開放車輛進出，請建築師建議新校門警衛亭置於中間或側邊何者為佳？
2. 新校門包覆網與實習大樓結合若以全部包覆方式施作〈簡報示意圖為部份包覆〉，請建築師規劃並提供全部包覆方式之示意圖及費用估算。

貳、臨時動議：

請建築師協助規劃「模擬實習及教學大樓拆除後之校園規劃草案」，並於 99 年 3 月〈請儘早〉提出。

參、散會（下午 3 時 50 分）。